

LIMITEX AG - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

Istruzioni


- 1 **Certificazione EAC:** indicare se si richiede la certificazione EAC.
- 2 **Gruppo camme standard:** scrivere il codice del gruppo camme richiesto.
- 3 **Gruppo camme non standard:** nel caso di gruppi camme non standard, compilare lo schema indicando la camma e l'interruttore richiesto.
Camme speciali sono disponibili a richiesta.
- 4 **Rapporto giri:** indicare il rapporto giri richiesto.
- 5 **Ingresso cavi:** indicare il tipo di ingresso cavi richiesto.

Certificazione EAC 1

Gruppo camme standard 2

Codice gruppo camme

Gruppo camme non standard 3



Codice camma

4 _____

3 _____

2 _____

1 _____

Codice interruttore

Rapporto giri 4

- 1:15 1:75
- 1:20 1:100
- 1:25 1:150
- 1:50 1:

Ingresso cavi 5

- N° 2 M20x1,5 (standard)
- N° 2 M25x1,5 (disponibile su richiesta)
- N° 2 ½ NPT (disponibile su richiesta)

2 **Legenda gruppi camme standard**

N° e tipo interruttori	N° e tipo camme	Codice
2 x PRSL0003XX	2 camme A	PRFC0008PEC
	2 camme C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 camme A	PRFC0004PEC
	3 camme C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 camme A	PRFC0202PEC
	4 camme C	PRFC0198PEC

3 **Legenda camme standard**

Camma	Gradi di permanenza di comando	Codice
A	1 punta 20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B	10 punte 14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C	Settore 60° 78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E	Settore 180° 199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H	Settore 335° 344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

Legenda - Interruttori

PRSL0003XX	PRSL0011XX
1NO+1NC	1NO+1NC

Note
